

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 15/9686-75 S

Bellaterra, a 29 de enero de 2015

**CERAMICA BELIANES, S.L.**  
**Ctra Bellpuig - Belianes km 6,7**  
**25266 - BELIANES (Lleida)**



## SUPERMAÓ 6

**Resultados obtenidos**

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA  
 Ensayos según Norma UNE-EN 771-1:2011 y RP 34.14 de la marca N

Exfoliaciones, laminaciones		Inspección visual, PI C3331095	Ninguna
PIEZAS FISURADAS		Inspección visual, PI C3331095	0 piezas fisuradas
PIEZAS DESCONCHADAS	7mm ≤ dim. Ind. Media ≤ 15mm	UNE 67039/EX y PI C3331094	0
	dim. individual media > 15mm		0
DIMENSIONES	LONGITUD	UNE-EN 772-16, Apto. 7.1	497,5 mm
	ANCHURA		59 mm
	ALTURA		203 mm
ESPEORES DE PARED	Pared exterior NV	UNE-EN 772-16, Apto. 7.2	8 mm
	Pared interior		8 mm
PLANEIDAD DE CARAS	DIAGONALES	L ≥ 300mm	0,6 mm
		300 ≥ L ≥ 250	0,6 mm
		L < 250mm	--
VOLUMEN MAYOR HUECO (% del bruto)		UNE -EN 772-9	15 %
ESPEOR COMBINADO TABIQUES INTERIORES Y PAREDES EXTERIORES		UNE-EN 772-16, Apto. 7.5	26 %
PORCENTAJE DE HUECOS		UNE-EN 772-3	60 %
RESISTENCIA NORMALIZADA A COMPRESION		UNE-EN 772-1	11,1 Mpa
DENSIDAD	Absoluta	UNE-EN 772-13	1800 kg/m <sup>3</sup>
	Aparente		710 kg/m <sup>3</sup>
MASA		PI C3331071	4225 g

Responsable de Materiales de Construcción  
 LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable  
 LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/9686-75.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material recibido en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., N° Inscripción L0600161, del R.D.410/2010, D.257/2003 y Ley 25/2009. Consulta: [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat)

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)